

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: 188662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,

Почтовый адрес: 188662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужскогорайона

188230 Ленинградская область, г.Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

Предписание № 2-22-71-116/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Лужский детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»», юридический адрес: Ленинградская область, Лужский район, п.Серебрянский

ИНН 4710023842

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Лужского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 15 мая 2020 года № 2-22-71-116 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 16 июня по 17 июня 2020 года начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области государственным инспектором Лужского района Ленинградской области по пожарному надзору Нефедовой Юлией Николаевной, проведена внеплановая проверка объекта защиты — детского лагеря по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д.Ретюнь (указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с и.о. директора МОУ ДО «Лужский ДООЦ «Юность» Алавердова Мариам Воваевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнени и (указывает ся только выполнени е)
1	Вторая (внутренняя) дверь из помещения столовой открывается не по направлению движения из здания.	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п.6.17	01 мая 2021 года	3
2	Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 Ф3 от 22.07.2008 № 123 –Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	01 мая 2021 года	
3	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 Ф3 от 22.07.2008 № 123 –Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	01 мая 2021 года рной безопа	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Нефёдова Юлия Николаевна - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области государственный инспектор Лужского района Ленинградской области по пожарному надзору; (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Государственный Сорон (подпись)

Модарку 19 245

Mel Secabeffela H-B.

«17» июня 2020г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОУ ДО «Лужский ДООЦ «Юность» Алавердова Мариам Воваевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

«17» июня 2020 г.

проверки)